

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ondrova

PSČ, obec: 63500 Brno

K.ú., parcelní č.: Kníničky (611905), 3220; 3222-9, 3231; 3234-6; 3238; 3240-5; 3254

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8051,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

52

Velmi
úsporná

B

78

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

241

Mimořádně
nehospodárná

G

B
53


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 216,3 (57 %)
- Elektřina - 165,1 (43 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,23 W/(m².K)

A



Měrná potřeba tepla
na vytápění

19 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

47 kWh/(m².rok)

A



Vytápění

24 kWh/(m².rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

1 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Helena Žižlavská

Osvědčení č.: 0235

Kontakt: zizlavskah@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 343956.0

Vyhotoveno dne: 24.03.2021

Podpis: